PROMAIZ

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO		
	REF	R-M-13
	REV	0
	FECHA	24/04/2017

REGISTRO CALIBRACION DE LT-1405

FECHA	MEDICION 1 (PSI)		MEDICION 2 (PSI)		MEDICION 3 (PSI)		MEDICION 4 (PSI)		OBSERVACIONES
	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	
24/04/2017	0	0,02	2,9	2,93	5,7	5,72	11,4	11,45	CALIBRACION OK