PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 24/04/2017

REGISTRO CALIBRACION DE LT-1417

FECHA	MEDICION 1		MEDICION 2		MEDICION 3		MEDICION 4		OBSERVACIONES
	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	
24/04/2017	0	0,02	2,9	2,92	5,7	5,73	11,4	11,44	CALIBRACION OK