PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 24/04/2017

REGISTRO CALIBRACION DE LT-1429

FECHA	MEDICION 1 (PSI)		MEDICION 2 (PSI)		MEDICION 3 (PSI)		MEDICION 4 (PSI)		OBSERVACIONES
	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	
24/04/2017	0	0	2,9	2,9	5,7	5,7	11,4	11,41	CALIBRACION OK