PROMAIZ

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REF	R-M-13
REV	0
FECHA	13/12/2016

REGISTRO CALIBRACION DE TT-909

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
05/09/2016	100	109,7	119,4	129	138,5	CALIBRACION OK
03/10/2016	99,9	109,7	119,4	128,9	138,5	CALIBRACION OK
02/11/2016	100	109,8	119,4	129	138,5	CALIBRACION OK
05/12/2016	100	109,8	119,4	128,9	138,5	CALIBRACION OK
03/01/2017	100	109,7	119,5	128,9	138,6	CALIBRACION OK