PROMAIZ

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REF	R-M-13
FECHA	17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/07/2019	3,91	4,01	6,95	7,02	CALIBRACION OK
06/08/2019	3,95	4,02	6,96	7,01	CALIBRACION OK
05/09/2019	3,94	4	6,94	7,01	CALIBRACION OK
07/10/2019	3,95	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK