PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 04-04-2019

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05-09-2016	3,93	4	7,02	7	CALIBRACION OK
03-10-2016	3,91	4,01	7,03	7	CALIBRACION OK
02-11-2016	3,87	4,02	7,05	7	CALIBRACION OK
05-12-2016	3,95	4	7,01	7	CALIBRACION OK
03-01-2017	3,88	4,01	7,08	6,99	CALIBRACION OK
21-02-2017	3,88	4,01	7,08	7	CALIBRACION OK
16-03-2017	3,97	4,01	7,46	7,03	CALIBRACION OK
12-04-2017	3,89	4,01	7,23	7,03	CALIBRACION OK
12-05-2017	3,91	4	7,1	7,01	CALIBRACION OK
12-06-2017	3,95	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK
12-07-2017	3,9	4,01	7,1	7,03	CALIBRACION OK
11-08-2017	3,94	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK
11-09-2017	-	-	-	-	SENSOR CON PROBLEMAS
11-09-2017	3,95	4,01	6,97	7,02	CAMBIO SENSOR CALIBRACION OK
11-10-2017	3,94	4,02	6,92	7,01	CALIBRACION OK
10-11-2017	3,9	4	6,95	7,03	CALIBRACION OK
11-12-2017	3,92	4,01	6,94	7,02	CALIBRACION OK
11-01-2018	3,94	4,02	6,9	7,02	CALIBRACION OK
09-02-2018	3,96	4	6,95	7,01	CALIBRACION OK
09-03-2018	3,94	4,01	6,97	7	CALIBRACION OK
09-04-2018	3,92	4,02	6,91	7,03	CALIBRACION OK
09-05-2018	3,95	4,01	6,93	7,01	CALIBRACION OK
11-06-2018	3,94	4,03	6,96	7	CALIBRACION OK
11-07-2018	3,91	4,02	6,93	7,02	CALIBRACION OK
09-08-2018	3,89	4,03	7,1	7,01	CALIBRACION OK
04-09-2018	4,07	4	6,76	7	CALIBRACION OK
04-10-2018	3,88	4,01	6,85	7,02	CALIBRACION OK
05-11-2018	3,89	4	6,91	7,02	CALIBRACION OK
05-12-2018	3,92	4,01	6,94	7,02	CALIBRACION OK
04-01-2019	3,87	4,02	7,13	7,01	CALIBRACION OK
04-02-2019	3,96	4,01	7,08	7,01	CALIBRACION OK
04-03-2019	3,85	4,01	7,16	7,02	CALIBRACION OK
04-04-2019	3,93	4,01	7,01	7	CALIBRACION OK