PROMAIZ	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**	**REF** R-M-13 **FECHA** 17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1204

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20-02-2020	100	109,7	119,4	129,02	138,5	CALIBRACION OK