PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1206

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
26-04-2017	100	109,74	119,42	129	138,52	CALIBRACION OK
25-05-2017	100,03	109,76	119,42	129	138,51	CALIBRACION OK
25-06-2017	100,03	109,75	119,42	129,01	138,52	CALIBRACION OK
25-07-2017	100,02	109,75	119,43	129,01	138,52	CALIBRACION OK
24-08-2017	100,04	109,77	119,44	129,03	138,53	CALIBRACION OK
22-09-2017	100,05	109,77	119,44	129,04	138,54	CALIBRACION OK
20-10-2017	100,05	109,78	119,44	129,04	138,54	CALIBRACION OK
20-11-2017	100,02	109,78	119,47	129,04	138,5	CALIBRACION OK
20-12-2017	100	109,7	119,45	129,04	138,55	CALIBRACION OK
19-01-2018	100,01	109,7	119,45	129,04	138,55	CALIBRACION OK
19-02-2018	100,01	109,79	119,48	129,04	138,55	CALIBRACION OK
19-03-2018	100,01	109,79	119,45	129,01	138,55	CALIBRACION OK
19-04-2018	100	109,79	119,45	129,03	138,55	CALIBRACION OK
18-05-2018	100,02	109,77	119,43	129,02	138,55	CALIBRACION OK
18-06-2018	100,02	109,79	119,43	129,05	138,58	CALIBRACION OK
18-07-2018	100,02	109,79	119,48	129,03	138,55	CALIBRACION OK
20-08-2018	100,02	109,75	119,44	129,03	138,55	CALIBRACION OK
20-09-2018	100,03	109,78	119,45	129,03	138,58	CALIBRACION OK
19-10-2018	100,03	109,77	119,48	129,02	138,54	CALIBRACION OK
19-11-2018	100,03	109,76	119,48	129,04	138,54	CALIBRACION OK
19-12-2018	100,02	109,75	119,44	129,03	138,55	CALIBRACION OK
18-01-2019	100,03	109,78	119,45	129,03	138,58	CALIBRACION OK
18-02-2019	100,02	109,77	119,43	129,02	138,55	CALIBRACION OK
18-03-2019	100,01	109,79	119,45	129,01	138,55	CALIBRACION OK
19-04-2019	100,03	109,76	119,48	129,04	138,54	CALIBRACION OK
20-05-2019	100,03	109,78	119,45	129,03	138,58	CALIBRACION OK
19-06-2019	100,03	109,78	119,46	129,03	138,58	CALIBRACION OK
17-07-2019	100,02	109,78	119,45	129,03	138,58	CALIBRACION OK
21-08-2019	100,02	109,78	119,45	129,03	138,57	CALIBRACION OK
24-09-2019	100,01	109,77	119,45	129,03	138,57	CALIBRACION OK
22-10-2019	100,01	109,79	119,45	129,01	138,55	CALIBRACION OK
21-11-2019	100,03	109,78	119,45	129,03	138,58	CALIBRACION OK
19-12-2019	100,02	109,77	119,44	129,02	138,57	CALIBRACION OK
20-01-2019	100,2	109,7	119,45	129,03	138,57	CALIBRACION OK