PROMAIZ

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REF R-M-13

FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1347

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20/02/2020	100,03	109,79	119,5	129,01	138,57	CALIBRACION OK
19/03/2020	100,03	109,78	119,5	129,02	138,56	CALIBRACION OK
20/04/2020	100,02	109,78	119,48	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/05/2020	100,04	109,79	119,49	129,03	138,57	CALIBRACION OK