PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-826

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20/02/2020	100,02	109,8	119,48	129,13	138,56	CALIBRACION OK
19/03/2020	100,01	109,7	119,47	129,14	138,5	CALIBRACION OK
20/04/2020	100,08	109,8	119,46	129,16	138,56	CALIBRACION OK