PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-835

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20/02/2020	100,04	109,8	119,4	129,03	138,52	CALIBRACION OK
19/03/2020	100,04	109,78	119,4	129,02	138,56	CALIBRACION OK
20/04/2020	100,03	109,79	119,42	129,01	138,58	CALIBRACION OK