| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>FECHA 17/02/2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-835

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | 100,04 | 109,8 | 119,4 | 129,03 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 19/03/2020 | 100,04 | 109,78 | 119,4 | 129,02 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 20/04/2020 | 100,03 | 109,79 | 119,42 | 129,01 | 138,58 | CALIBRACION OK |
| 20/05/2020 | 100,01 | 109,76 | 119,42 | 129,01 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| 19/06/2020 | 100,01 | 109,76 | 119,42 | 129,01 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |