PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	25/06/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1204

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
26/04/2017	100,05	109,75	119,46	129,05	138,57	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,03	109,76	119,42	129	138,51	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,04	109,76	119,43	129,01	138,52	CALIBRACION OK