PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 25/07/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1427

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,08	109,76	119,44	129,15	138,54	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,08	109,77	119,44	129,15	138,55	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,09	109,77	119,45	129,16	138,55	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,09	109,78	119,45	129,16	138,56	CALIBRACION OK