PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 25/06/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1403

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,2	109,78	119,5	129,1	138,52	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,19	109,79	119,49	129,09	138,53	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,19	109,79	119,49	129,09	138,53	CALIBRACION OK