PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 21/09/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1339

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19/04/2017	100	109,7	119,5	129	138,6	CALIBRACION OK
19/05/2017	100,01	109,71	119,49	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19/06/2017	100,01	109,71	119,5	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19/07/2017	100,01	109,71	119,5	129,01	138,58	CALIBRACION OK
21/08/2017	100,02	109,72	119,49	129,02	138,59	CALIBRACION OK
21/09/2017	100,02	109,72	119,5	129,02	138,59	CALIBRACION OK