PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 24/08/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1431

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,1	109,76	119,46	129,04	138,55	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,09	109,77	119,47	129,04	138,55	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,09	109,77	119,47	129,04	138,55	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,09	109,77	119,47	129,04	138,55	CALIBRACION OK
24/08/2017	100,09	109,78	119,47	129,03	138,56	CALIBRACION OK
22/09/2017	100,1	109,78	119,47	129,04	138,56	CALIBRACION OK