PROMAIZ	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**	REF	R-M-13
		FECHA	20/11/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-815

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,12	109,79	119,45	129,13	138,54	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
24/08/2017	100,08	109,81	119,46	129,16	138,55	CALIBRACION OK
22/09/2017	100,08	109,8	119,46	129,16	138,56	CALIBRACION OK
20/10/2017	100,06	109,81	119,46	129,15	138,56	CALIBRACION OK
20/11/2017	100,06	109,8	119,47	129,15	138,56	CALIBRACION OK