PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 19/12/2018

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1347

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19/04/2017	100	109,8	119,5	129	138,6	CALIBRACION OK
19/05/2017	100,01	109,79	119,48	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19/062017	100,01	109,79	119,48	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19/07/2017	100,01	109,79	119,48	129,01	138,58	CALIBRACION OK
21/08/2017	100,02	109,78	119,49	129,02	138,58	CALIBRACION OK
21/09/2017	100,02	109,78	119,49	129,02	138,58	CALIBRACION OK
20/10/2017	100,02	109,77	119,49	129,03	138,58	CALIBRACION OK
20/11/2017	100,03	109,79	119,49	129,03	138,58	CALIBRACION OK
20/12/2017	100,01	109,79	119,5	129,03	138,59	CALIBRACION OK
19/01/2018	100,02	109,78	119,48	129,01	138,59	CALIBRACION OK
19/02/2018	100,01	109,77	119,5	129,01	138,59	CALIBRACION OK
19/03/2018	100,04	109,79	119,5	129,01	138,57	CALIBRACION OK
19/04/2018	100	109,79	119,5	129,02	138,57	CALIBRACION OK
18/05/2018	100,02	109,77	119,49	129,02	138,59	CALIBRACION OK
18/06/2018	100	109,77	119,48	129	138,59	CALIBRACION OK
18/07/2018	100,01	109,8	119,48	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/08/2018	100,03	109,79	119,48	129,03	138,59	CALIBRACION OK
20/09/2018	100,02	109,79	119,5	129,03	138,6	CALIBRACION OK
19/10/2018	100,02	109,79	119,5	129,03	138,6	CALIBRACION OK
19/11/2018	100	109,76	119,5	129,02	138,56	CALIBRACION OK
19/12/2018	100,01	109,8	119,48	129,01	138,59	CALIBRACION OK