PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-908

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
16/07/2019	99,94	109,73	119,52	129,02	138,57	CALIBRACION OK
20/08/2019	99,93	109,72	119,52	129,02	138,57	CALIBRACION OK
23/09/2019	99,94	109,71	119,52	129,01	138,56	CALIBRACION OK
21/10/2019	99,86	109,74	119,49	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/11/2019	99,9	109,73	119,51	129,01	138,58	CALIBRACION OK