

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

REF R-M-13  
FECHA 17/02/2017

**REGISTRO CALIBRACION DE TT-1214**

| FECHA      | MEDICION 0°C<br>(Ω) | MEDICION 25°C<br>(Ω) | MEDICION 50°C<br>(Ω) | MEDICION 75°C<br>(Ω) | MEDICION<br>100°C (Ω) | OBSERVACIONES  |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 26/04/2017 | 100,05              | 109,76               | 119,44               | 129,03               | 138,55                | CALIBRACION OK |
| 25/05/2017 | 100,01              | 109,75               | 119,44               | 129,02               | 138,56                | CALIBRACION OK |
| 25/06/2017 | 100,02              | 109,75               | 119,45               | 129,03               | 138,56                | CALIBRACION OK |
| 25/07/2017 | 100,02              | 109,76               | 119,45               | 129,03               | 138,56                | CALIBRACION OK |
| 24/08/2017 | 100,04              | 109,77               | 119,44               | 129,03               | 138,53                | CALIBRACION OK |
| 22/09/2017 | 100,05              | 109,77               | 119,44               | 129,04               | 138,54                | CALIBRACION OK |
| 20/10/2017 | 100,05              | 109,76               | 119,44               | 129,04               | 138,54                | CALIBRACION OK |
| 20/11/2017 | 100,02              | 109,78               | 119,47               | 129,04               | 138,54                | CALIBRACION OK |
| 20/12/2017 | 100,01              | 109,78               | 119,45               | 129,04               | 138,53                | CALIBRACION OK |
| 19/01/2018 | 100,01              | 109,7                | 119,45               | 129,04               | 138,55                | CALIBRACION OK |
| 19/02/2018 | 100,01              | 109,79               | 119,43               | 129,02               | 138,55                | CALIBRACION OK |
| 19/03/2018 | 100,03              | 109,78               | 119,45               | 129,06               | 138,55                | CALIBRACION OK |
| 19/04/2018 | 100,01              | 109,79               | 119,45               | 129,03               | 138,55                | CALIBRACION OK |
| 18/05/2018 | 100,02              | 109,76               | 119,46               | 129,04               | 138,58                | CALIBRACION OK |
| 18/06/2018 | 100,02              | 109,79               | 119,43               | 129,05               | 138,57                | CALIBRACION OK |
| 18/07/2018 | 100,03              | 109,8                | 119,45               | 129,03               | 138,55                | CALIBRACION OK |
| 20/08/2018 | 100,04              | 109,78               | 119,44               | 129,03               | 138,57                | CALIBRACION OK |
| 20/09/2018 | 100,02              | 109,78               | 119,45               | 129,03               | 138,58                | CALIBRACION OK |
| 19/10/2018 | 100,03              | 109,78               | 119,44               | 129,05               | 138,58                | CALIBRACION OK |
| 19/11/2018 | 100                 | 109,77               | 119,45               | 129,05               | 138,59                | CALIBRACION OK |
| 19/12/2018 | 100,02              | 109,78               | 119,45               | 129,03               | 138,58                | CALIBRACION OK |
| 18/01/2019 | 100,03              | 109,8                | 119,45               | 129,03               | 138,55                | CALIBRACION OK |
| 18/02/2019 | 100,01              | 109,78               | 119,45               | 129,04               | 138,53                | CALIBRACION OK |
| 18/03/2019 | 100,05              | 109,76               | 119,44               | 129,04               | 138,54                | CALIBRACION OK |
| 19/04/2019 | 100,02              | 109,78               | 119,45               | 129,03               | 138,58                | CALIBRACION OK |
| 20/05/2019 | 100,03              | 109,8                | 119,45               | 129,03               | 138,55                | CALIBRACION OK |
| 19/06/2019 | 100,03              | 109,8                | 119,45               | 129,02               | 138,56                | CALIBRACION OK |
| 17/07/2019 | 100,02              | 109,8                | 119,45               | 129,02               | 138,56                | CALIBRACION OK |
| 21/08/2019 | 100,02              | 109,8                | 119,45               | 129                  | 138,56                | CALIBRACION OK |
|            |                     |                      |                      |                      |                       |                |
|            |                     |                      |                      |                      |                       |                |
|            |                     |                      |                      |                      |                       |                |
|            |                     |                      |                      |                      |                       |                |
|            |                     |                      |                      |                      |                       |                |