FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [16/08/2022] [20:03]

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
45	**OPORTUNIDAD DE MEJORA**	**AUDITORIA INTERNA**	**MEJORA**	**CAROLINA LANAS NICOLE CARTAGENA**

PROCESO ORIGEN	PROCESO DESTINO
MANTENCION DE EQUIPOS	**MANTENCION DE EQUIPOS**

NORMA	CLAUSULA NORMATIVA	ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	**Infraestructura**	**ABIERTA**

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD — FECHA OCURRENCIA NC : **16/09/2020** — FECHA REGISTRO : **01/10/2020**

Se recomienda generar protocolo de encendido de generadores y realizar capacitaciones para las personas encargadas de operar dichos equipos.

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	**EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI**
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	**EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**EDUARDO ESCUTI, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **30/09/2020** — FECHA REGISTRO : **01/10/2020**

Realizar protocolo de encendido de generadores a la brevedad, y capacitación de porteros y personal autorizado designados por los programas involucrados.

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**EDUARDO ESCUTI, MATIAS TOBAR**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA — FECHA COMPROMISO AC : **30/09/2020** — FECHA REGISTRO : **01/10/2020**

No se realizó por cambios de procedimientos constantes en las conexiones de los generadores arrendados y propios.

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	**EDUARDO ESCUTI, EDUARDO ESCUTI**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**EDUARDO ESCUTI, MATIAS TOBAR**
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : — FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA — FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : — FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	