

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
41	OPORTUNIDAD DE MEJORA	AUDITORIA INTERNA	MEJORA	CAROLINA LANAS NICOLE CARTAGENA
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
PREVENCION DE RIESGOS			SGC	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	Ambiente para la operación de los procesos			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 14/09/2020	FECHA REGISTRO : 01/10/2020
Se recomienda generar planos de ubicación general de extintores de las distintas áreas dentro de Pinto Piga, además de las redes húmedas, para ayudar al personal a estar más familiarizado con la ubicación de ellos. Además, resaltar más el lugar donde están ubicados los extintores		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	GUSTAVO RAMIREZ, MATIAS TOBAR	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	GUSTAVO RAMIREZ, MATIAS TOBAR	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 18/09/2020	FECHA REGISTRO : 18/08/2022
Se encargará la realización de obras de mejoras en la señalización de estos elementos.		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	GUSTAVO RAMIREZ	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MATIAS TOBAR	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 28/09/2020	FECHA REGISTRO : 18/08/2022
En el último tiempo, se han producido cambios en la ubicación de los elementos de extinción de fuego, a lo que además se han agregado extintores en la planta de proceso. Por ello, no se ha podido generar un plano de ubicación de los mismos.		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	GUSTAVO RAMIREZ	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	MATIAS TOBAR	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 31/12/2020	FECHA REGISTRO : 18/08/2022
Mejoramiento estético y visual de los puntos donde se encuentran las baterías de extintores y redes húmedas, sus ubicaciones se encuentran en sectores externos de tránsito frecuente de los trabajadores y aquellos puntos internos en las áreas de trabajo, demarcado con carteles y señaléticas.		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	GUSTAVO RAMIREZ	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 17/01/2022	FECHA REGISTRO : 18/08/2022
El personal tiene conocimiento de la ubicación de los recursos para el amago de un incendio, logra actuar de manera expedita teniendo en cuenta la ubicación más cercana de los extintores y redes húmedas. (Se adjuntan imágenes de las mejoras realizadas)		
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	GUSTAVO RAMIREZ, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES	
GRUPOS :		
CARGOS :		